

Tychy, dnia 14.03.2022 r.

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 tj.

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych,
- protokołu kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 207/1217/NS/HK/2021 z dnia 26 października 2021 r.
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 2 marca 2021 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:

OL/KŚ.730-67/21 dot. próbki nr 67/21 (woda pobrana z niecki basenu sportowego)

OL/KŚ.730-73/21 dot. próbki nr 73/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu sportowego)

OL/KŚ.730-68/21 dot. próbki nr 68/21 (woda pobrana z niecki basenu rekreacyjnego)

OL/KŚ.730-74/21 dot. próbki nr 74/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego)

OL/KŚ.730-69/21 dot. próbki nr 69/21 (woda pobrana z niecki jacuzzi)

OL/KŚ.730-75/21 dot. próbki nr 75/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji jacuzzi)

OL/KŚ.730-71/21 dot. próbki nr 71/21 (woda pobrana z natrysku – szatnia damska)

OL/KŚ.730-70/21 dot. próbki nr 70/21 (woda pobrana z natrysku – szatnia męska)

OL/KŚ.730-72/21 dot. próbki nr 72/21 (woda pobrana z natrysku dla niepełnosprawnych)

STWIERDZA

że, w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. eksploatacja pływalni w obiekcie Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 była prowadzona przez zarządzającego tj. Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, przy ul. Sportowej 14 w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji Krytej Pływalni Wodny Raj w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14 stwierdzono, że:

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.);
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;
- badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 079); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;

Kryta Pływalnia w Pawłowicach odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji strona we wskazanym wyżej terminie zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Otrzymują:

1. Gminny Ośrodek Sportu
Kryta Pływalnia Wodny Raj
43-250 Pawłowice, ul. Sportowa 14
2. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Góldynia